



ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
392003, г. Тамбов,
ул. Агапкина, 9, тел. 58-18-49
«24» ноября 2014 г.

Директору МБОУ
«Покрово-пригородная СОШ»
Мавсисяну С.В.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения

«24» ноября 2014 г.

г. Тамбов

(место рассмотрения: город, село, район)

Я, государственный инспектор Тамбовского района по пожарному надзору, капитан внутренней службы Муравлев Александр Николаевич,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело)

рассмотрев постановление № 70 от «24» ноября 2014 г.

по делу об административном правонарушении и материалы на

юридическое лицо (должностное лицо (гражданина (жу)): Моисееву Лидию Алексеевну

(неуказано запереть)

(полное наименование юридического лица, или фамилия, имя, отчество лица в отношении которого вынесено постановление по делу)

находящуюся (зарегистрированного(ную)) по адресу: Красносвободное ул. Центральная д.2 кв.19

установил, что:

« 20 » ноября 2014 г. в 11ч.00 мин. в здании на территории и в помещениях филиал МБОУ

Покрово-пригородная СОШ в с.Красносвободное расположенного по адресу Тамбовская область

Тамбовский район с.Красносвободное ул.Центральная.5

(указывается время, дата, адрес, место совершения правонарушения)

Нарушил (а): Правила противопожарного режима в РФ (ППР), утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390;

(указываются законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены)

а именно:

1.	Эксплуатируются светильники без предусмотренных конструкцией плафонами (рассеивателями)	ППР п.42 в)
2.	Используется временная электропроводка	ППР п.42 з)

(указывается существо нарушения или невыполнения)

чем совершил (о (а)) административное правонарушение, предусмотренное частями 3 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23,34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

Вам необходимо провести работу по:

1.	Оборудованию светильников предусмотренными конструкцией плафонами
2.	Запрету эксплуатации временной электропроводки

(принятые меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

В соответствии с ч.2 ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Вы обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В случае неприятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предупреждаю об административной ответственности в соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Государственный инспектор Тамбовского района

по пожарному надзору,
капитан внутренней службы Муравлев А.Н.,
(должность, ФИО лица, выносящего представление)

Представление получил(а):

« » ноября 2014 г.

Представление направлено:

(дата, подпись лица, выносящего представление)



(подпись, законного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица (защитника), должностного лица)

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)